Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТА

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ПРОЛЕТАРСКОМУ (с) и МАРТЫНОВСКОМУ РАЙОНАМ
ул.Матвеева,21 г. Пролетарск, Ростовская область, 347540
Телефоны: (86374) 9-63-70, факс (86374) 9-67-39 E-mail: 71gpn_rnd@mail.ru

Предписание № 36/1 /10-4
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственному казенному общеобразовательному учреждению Ростовской области «Пролетарская специальная школа интернат»

директору Грачевой Евгении Васильевны

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ОНД и ПР по Пролетарскому (с) и Мартыновскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области по пожарному надзору от «19» марта 2019 года, № 36, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: с 09 час. 00 мин. «15» апреля 2019 года по 11 час. 00 мин. «17 » апреля 2019 г., проведена плановая проверка дознавателем ОНД и ПР по Пролетарскому (с) и Мартыновскому районам ст. лейтенантом внутренней службы Бондарь Андреем Александровичем, территории, зданий и помещений Государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Пролетарская специальная школа-интернат» расположенный по адресу: г. Пролетарск, ул. Рокоссовского, 11.
совместно с директором Грачевой Евгенией Васильевной.
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Дверь эвакуационного выхода из 2-ой младшей группы открывается не по направлению к выходу из здания.	ст. 89 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ, п. 4.2.6 СП 1.13130.2009.	21.10.2019г.	
2	Помещение класса Ф1.1 (помещение № 31) имеет один эвакуационный выход	(ст. 53 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о	21.10.2019г.	

		требованиях пожарной безопасности", п. 6.12*, 6.15* СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений).		
3	Помещение класса Ф1.1 (помещение № 33) имеет один эвакуационный выход	(ст. 53 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 6.12*, 6.15* СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений).	21.10.2019г.	
4	Отсутствуют указатели направления к пожарному резервуару.	п. 55 ППР РФ № 390 от 25.04.2012г.	21.10.2019г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена, в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель ОНД и ПР по Пролетарскому (с) и Мартыновскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области
ст. лейтенант внутренней службы
Бондарь Андрей Александрович
«17» апреля 2019 г.

(подпись)

М.П.*

Предписание для исполнения получил(а):
Директор ГКОУ РО «Пролетарская специальная школа-интернат»
Грачева Евгения Васильевна
«17» апреля 2019г.

(подпись)